

Министерство станкостроительной и
инструментальной промышленности СССР
Чаренцовское станкостроительное
производственное объединение

Спец. станок Вертикально-фрезерный
ЛГ-26

Руководство по эксплуатации
Электрооборудование

Чаренцов 1986 г.

ЛГ-26. 000.010

Содержание

1. Общие сведения	... 3
2. Первоначальный пуск	... 7
3. Описание работы электрической схемы станка.	... 8
4. Сведения о блокировках системы сигнализации и защиты	... 11
5. Обслуживание уход и возможные неисправности привода подач.	... 17

Приложение:

1. Схемы электрические №Г-26.90.000РЭ
2. Паспорт электропривода ЭКЗМ.

Схемы	Паспорт	ЭКЗМ	Инструкция	Задание	Подпись

Чертежи № ГЭКЗМ подан № 001

ЛГ-26.000.010

ЛГ-2
2

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Специальный фрезерный вертикальный станок с шириной стола 500 мм модели АГ-26 имеет единичное решение по количеству приводов, управлению приводами и расположением штурвала управляющий с базовыми фрезерными вертикальными станками моделями 6540 и 6550.

Станок снабжен обучающим командоаппаратом, позволяющим посредством установки упоров в Т-образные пазы стола, нижних саней и четырехконечных выключателей в каждом командоаппарате, работать в полуавтоматических цикловой режимах.

Командоаппарат стола установлен на передней части нижних саней. Там же в нише установлены на отдельной панели переключатель режимов ЗАБ и кнопка пуска станка в режиме цикла ЗВЗ. Командоаппарат нижних саней защищен на стакане справа внизу. На боковой плоскости стола. Справа снизу нижних саней закреплена пластина с Т-образным пазом для крепления упоров нижних саней. Имеются шесть размеров упоров, четыре из которых предназначены для работы в цикловом режиме, а два упора ограничители ходов. Электрической схемой станков предусмотрено два режима работы:

1. Универсальной режим.

Файл	Зона	Номер	Обозначение	Наименование	Код	Примечание
<u>документация</u>						
**		ЛГ-26.90.010		Электрооборудование - общее	2	
*		ЛГ-26.90.011 33		Схема электрическая принципиальная	1	А2x3
**		ЛГ-26.90.011 33		Перечень элементов в принципиальной схеме	9	
*		ЛГ-26.90.012 34		Панель №1	4	А4x4
				Схема электрическая соединений	94	
*		ЛГ-26.90.013 34		Панель №2	4	А4x4
				Схема электрическая соединений	94	
*		ЛГ-26.90.014 34		Электрошкаф	8	А2x3
				Схема электрическая соединений	94	

Изменение / Дата ввода в действие / Исполнитель / Подпись и дата

Изменение / Дата ввода в действие
Разраб Мертиян Николай 16.9.85
Проб Кончарян Николай 16.4.86
Примк Кончарян Николай " " 18.04.86
И. контр Исламян Николай " " 18.04.86
Утв начальник Капитан " "

Электрооборудование общее

Лит.	Лист	Листов
1	1	2

ЧСРО

Копировано с ограничением

Формат А4

Номер	Обозначение	Наименование	Ном.	Примечание
*	ЛГ-26.90.00534	Станок Схема электричес- кая соединений	2	A4x5 A3x4
A3	ЛГ-26.90.01624	Вариатор Схема электри- ческая соединений	1	